

Приложение №7
 К Единым стандартам качества
 обслуживания сетевыми
 организациями потребителей услуг
 сетевых организаций

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" за 2017 год

1. Общая информация о сетевой организации

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации МУП "ВГЭС"

Типы оборудования	Физический износ по уровням напряжения за 2016 год (в %)				Физический износ по уровням напряжения за 2017 год (в %)				Динамика изменения износа (в %) (2017 г. - 2016 г.)			
	ВН	СН2	НН	ВСЕГО	ВН	СН2	НН	ВСЕГО	ВН	СН2	НН	ВСЕГО
Трансформаторные подстанции	56,15	40,56		46,92	56,55	42,40		48,34	0,40	1,84		1,42
Кабельные линии		32,50	58,46	41,73		34,53	54,34	42,00		2,03	-4,12	0,27
Воздушные линии		16,76	12,64	13,67		23,95	14,41	16,76		7,19	1,77	3,09
ИТОГО	56,15	36,19	34,02	40,24	56,55	38,51	33,22	41,56	0,40	2,32	-0,80	1,32