



ГРАФИК

временного отключения потребления на 2024/2025г.
по МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на территории Ростовской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУП "Волгодонская городская
электрическая сеть"
А.М. Милосердов
"30" 04 2025 г.

№п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика¹	Время отключения	Очередь отключения, МВт²															
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Миротрайон В-12, В-18	ПС 110/10 кВ Городская	Л-11	ОП	5	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89						
2	Миротрайон В-С	ПС 110/10 кВ Городская	Л-13	ОП	5	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15						
3	Миротрайон В-С	ПС 110/10 кВ Городская	Л-36	ОП	5	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18						
4	ГСК "Атом-1", частный сектор	ПС 110/10 кВ Городская	Л-37	ОП	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10						
5	Миротрайон В-П	ПС 110/10 кВ Городская	Л-20	ОП	5	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94						
6	Частный сектор	ПС 110/10 кВ Володаров	Л-4	ОП	5	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94						
7	Квартал А	ПС 110/10 кВ Володаров	Л-36	ОП	5	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17						
8	Квартал В-16	ПС 110/10 кВ Городская	Л-10	ОП	5	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68						
9	Гипермаркет Магнит	ПС 110/10 кВ Городская	Л-6 Гипермаркет	ОП	5	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59						
10	Гипермаркет Магнит	ПС 110/10 кВ Городская	Л-42 Гипермаркет	ОП	5	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83						
11	Квартал В-6, В-7	ПС 110/10 кВ Городская	Л-40	ОП	20	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53						
Итого по МУП «Волгодонская городская электрическая сеть»																					
						до 5 мин															
						от 5 до 20 мин															
						от 20 до 60 мин															
Всего						5,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
Всего по ДУ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок ПЭВТ, соответствующих температуре для теплового периода с обеспеченностью 0,98 (+35,0°С)

Главный инженер
МУП "ВГЭС"

В.Л. Мельников